

petr PNUCHAZZA  
www.pnu.chazza.it



Verdellino, October 29<sup>th</sup>, 2014

**Subject:** performance of Robur Gas Absorption Heat Pumps

To whom it may concern

Hereafter the performances of Robur Gas Absorption Heat Pumps are declared, according to code EN 12309-II

Air/water appliances at **A2/W35**, higher than 1,6:

Model GAHP K18: GUE = 1,61

Best regards

Robur S.p.a.  
R&D department

coscienza ecologica caring for the environment

Verdellino, dne 29. října 2014

**Předmět:** výkon plynového absorpčního tepelného čerpadla Robur

Všem zainteresovaným

Níže jsou deklarovány výkony plynových absorpčních tepelných čerpadel Robur dle kódu EN 12309-II.

Systém vzduch/voda v **A2/W35**, vyšší než 1,6:  
Model GAHP K18: GUE = 1,61

S pozdravem  
Robur S.p.a.  
oddělení R&D  
illegible signature

### Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 5. listopadu 1991, č.j. Spr. 2802/91 stvrzuji, že překlad doslovně souhlasí s textem přiloženého dokumentu. V překladu nebyly učiněny žádné doplňky nebo škrty.

V Brně dne 20.11.2014

Ing. Petr Procházka  
tlumočnick

