



Verdellino, october 29th, 2014

Subject: performance of Robur Gas Absorption Heat Pumps

To whom it may concern

Hereafter the performances of Robur Gas Absorption Heat Pumps are declared, according to code EN 12309-II

Air/water appliances at **A2/W35**, higher than 1,6:

Model GAHP-A LT: GUE = 1,64
Model GAHP-A LT S: GUE = 1,64
Model GAHP-A LT S1: GUE = 1,64
Model GAHP-A HT: GUE = 1,62
Model GAHP-A HT S: GUE = 1,62
Model GAHP-A HT S1: GUE = 1,62
Model GAHP-A INDOOR GUE = 1,62

Ground/water appliances at **B0/W35**, higher than 1,6:

Model GAHP-GS LT: GUE = 1,69
Model GAHP-GS HT: GUE = 1,61

Water/water appliances at **W10/W35**, higher than 1,7:

Model GAHP-WS: GUE = 1,74

Best regards

Robur S.p.a.
R&D department

coscienza ecologica caring for the environment

Verdellino, dne 29. října 2014

Předmět: výkon plynového absorpčního tepelného čerpadla Robur

Všem zainteresovaným

Níže jsou deklarovány výkony plynových absorpčních tepelných čerpadel Robur dle kódu EN 12309-II.

Systém vzduch/voda v **A2/W35**, vyšší než 1,6:

Model GAHP-A LT:	GUE = 1,64
Model GAHP-A LT S:	GUE = 1,64
Model GAHP-A LT S1:	GUE = 1,64
Model GAHP-A HT:	GUE = 1,62
Model GAHP-A HT S:	GUE = 1,62
Model GAHP-A HT S1:	GUE = 1,62
Model GAHP-A INDOOR	GUE = 1,62

Systém země/voda v **B0/W35**, vyšší než 1,6:

Model GAHP-GS LT:	GUE = 1,69
Model GAHP-GS HT:	GUE = 1,61

Systém voda/voda v **W10/W35**, vyšší než 1,7:

Model GAHP-WS:	GUE = 1,74
----------------	------------

S pozdravem
Robur S.p.a.
oddělení R&D
illegible signature

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 5. listopadu 1991, č.j. Spr. 2802/91 stvrzuji, že překlad doslovně souhlasí s textem přiloženého dokumentu. V překladu nebyly učiněny žádné doplňky nebo škrty.

V Brně dne 20.11.2014

Ing. Petr Procházka
tlumočnick

